



CERTIFICATE

Kiwa Primara GmbH
Gewerbestraße 28
87600 Kaufbeuren
Germany
Tel. +49 8341 99726-0
info@primara.net
www.kiwa.de

Certificado



Solicitante: Studer Innotec SA
Rue des Casernes 57
1950 Sion
Suiza

Producto: Sistema de almacenamiento de batería con entrada fotovoltaica

Modelo: nx3 16000-48 st
nx3 16000-48 t

Los inversores de conexión a la red citados en este documento cumplen con la normativa española sobre conexión de instalaciones Inversores conectados a red en paralelo.

Bases de certificación:

SOP-9-1_15 GCC Certification Program, 09/21 basado en :
UNE 217002 Octubre 2020

Inversores para conexión a la red de distribución Ensayos de los requisitos de inyección de corriente continua a la red, generación de sobretensiones y sistema de detección de funcionamiento en isla

El concepto de seguridad de un producto representativo de los mencionados en este documento, corresponde en el momento de la emisión de este certificado a las especificaciones válidas de seguridad para el empleo conforme a las reglamentaciones vigentes.

Número de informe: 21PP474-06_0

Número de certificado: 22-206-00

Fecha: 2022-07-07



Raphael Rader

Certification Engineer